

2014/68/AB DİREKTİFİNE GÖRE BASINÇLI EKİPMAN DOĞRULAMASINA DAYANAN TİPE UYGUNLUK (MODÜL F) 2014/68/EU ACCORDING TO THE EU DIRECTIVE (MODULE F) TYPE COMPLIANCE FOR PRESSURE EQUIPMENT VERIFICATION

Sertifika No. : PED-2674-2300219
Certificate No.

İmalatçı Adı ve Adresi <i>Manufacturer Name and Address</i>	: ENERJİMAK ISI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Cami Atik Mah. Londra Asfaltı Yolu Cad.No:14A Malkara/ Tekirdağ/ Türkiye
Belgelendirme Kapsamı <i>Scope of Certification</i>	: Buhar Jeneratörü EBJ-03, 1000 kg/h <input checked="" type="checkbox"/> Basınçlı Kap <input type="checkbox"/> Montaj
Max. Çalışma Basıncı <i>Max. Pressure working</i>	: PS 6 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı <i>Max. Working Temperature</i>	: +185 °C
Ürün Seri No. <i>Product Serial no.</i>	: 20231001
AB Tasarım İnceleme No. <i>EU Design Certificate No.</i>	: PED-2674-2300221 by NoBo 2674 (YT: 06.07.2023)
Proje / Denetim Rapor No. <i>Project / Audit Report No.</i>	: PED-2674- RP-23000218 Uygunluk Değerlendirme Raporu
Sertifika Düzenleme Tarihi <i>Certificate Issue Date</i>	: 06.07.2023

Onaylanmış Kuruluş numarası 2674 olan FQC STANDARD yukarıda belirtilen basınçlı ekipman testlerinin sonuçlarının 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Direktifi gerekliliklerini karşıladığını onaylar. Bu belge, üzerinde yazılı olan şartlara tabidir. Ürünün tasarım ve yapısındaki herhangi bir önemli değişiklik bu belgeyi geçersiz kılar. Yönetmeliğe uygun olarak ürünün sorumluluğu imalatçı veya yetkili temsilcisine aittir. Ancak, yönetmelikte belirtilen üretim/ürün değerlendirme modülüne tamamen uyulduğu zaman, ürünün üzerine uygunluk işareti konulur ve uygunluk beyanı düzenlenebilir.

The FQC STANDARD, Notified Body number 2674, certifies that the results of the tests carried out on the pressure equipment mentioned above meet the requirements of the Directive 2014/68/EU. This document, is subject to the conditions that are written on it. Any significant change in design or construction of the product may render this Certificate invalid. The product liability rests with the manufacturer or his representative in accordance with directive. The conformity marking may only be affixed to the product and a Declaration of Conformity may only be issued when the production/product assessment module referred in the directive is fully complied with.



Ömer Faruk KUTLU
Belgelendirme Müdürü
Certification Manager

FQC STANDARD UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.

